

BUREAU VERITAS PARC DES COLLINES 2 AVENUE DE STRASBOURG 68350 DIDENHEIM  Téléphone : 03 89 60 26 27 Télécopie : 03 89 60 50 57		
--	--	--

Date : 20/01/2017	N° contrat : 6144345	Rapport n°: 6144345/2 /Rév. 1
-------------------	----------------------	-------------------------------

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ  
 AUX PERSONNES HANDICAPÉES**  
**Construction ou création d'établissements recevant du public (ERP)**  
**soumise à Permis de Construire**

Selon annexe 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007

En application de l'article R 111-19-27 du code de la construction et de l'habitation, l'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme. Elle est délivrée *par un contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-27 et R. 111-19-28 du code de la construction et de l'habitation.*

Je soussigné : Yannick RONARC'H de la société BUREAU VERITAS, en qualité d'organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments,  
atteste que :

par contrat de vérification technique n° 6144345 en date du : 31/01/2014

La Société : Mairie de COLMAR  
1, Place de la Mairie  
68 000 COLMAR

maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :

**Travaux de mise en accessibilité du Gymnase BARRES**  
**rue d'Ostheim**  
**68 000 COLMAR**

Réf. du Permis de Construire : non connu

Date du dépôt de demande de PC :

Date du PC :

Modificatifs éventuels PCM en cours

a confié, à BUREAU VERITAS, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont jointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : Gymnase

• **Règles en vigueur considérées :**

- ☒ Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .
- ☒ Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

sans objet

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

Dossier PCM

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 22/03/2016, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi:

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

**Date : 20/01/2017**

**Signature :**

(\*) voir commentaire général CG01 page 3

## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

CG	01	Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires.
CG	02	La présente attestation vise exclusivement les travaux réalisés dans le cadre du dossier PC/PCM. Les dispositions existantes non modifiées par les travaux ne sont pas visées par la présente attestation.
CG	03	Avis de la commission d'accessibilité sur dossier PCM non transmis. Attestation établie sur la base de l'Arrêté du 8 décembre 2014 et des dimensions s'y rapportant (en attente de validation de la commission)

### Récapitulatif des commentaires particuliers

#### 1. GENERALITES

Pas de commentaire particulier

#### 2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

#### 3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier

#### 4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

#### 5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

CP	501	En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de circulation < 1,20m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2
CP	502	En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de l'aire de manœuvre de porte < 1,20m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2

#### 6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

CP	601	Avis de la commission d'accessibilité sur EPMR non transmis
----	-----	---

#### 7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANQUES

Pas de commentaire particulier

#### 8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

#### 9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

CP	901	En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de l'aire de manœuvre de porte < 1,20m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2
----	-----	--

#### 10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

#### 11 - SANITAIRES

Pas de commentaire particulier

## 12 - SORTIES

Pas de commentaire particulier

## 13 - ECLAIRAGE

Pas de commentaire particulier

## 14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Pas de commentaire particulier

## 15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

CP	1501	Places PMR en partie haute des gradins en attente de l'avis de la commission d'accessibilité
----	------	--

## 16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Pas de commentaire particulier

## 17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

CP	1701	En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant le diamètre de retournement <1,50m dans les douches des vestiaires
----	------	--

## 18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>1. GENERALITES</b>						
<b>Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté</b>						
<b>2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS</b>				Existant non modifié		
<b>Généralités</b>						
cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment			SO			
cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment			SO			
accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs			SO			
<b>Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement</b>			SO			
<b>Largeur ≥ 1,40 m</b>			SO			
<b>Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m</b>			SO			
<b>Dévers ≤ 2%</b>			SO			
<b>Pentes</b>						
existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant			SO			
pente ≤ 4%			SO			
pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m			SO			
pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi			SO			
pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi			SO			
pente > 10% : interdite			SO			
paliers de repos en haut et en bas de chaque pente			SO			
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>						
1,20 x 1,40 m			SO			
paliers horizontaux au dévers près			SO			
<b>Seuils et ressauts</b>						
≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)			SO			
Arrondis ou chanfreinés			SO			
Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m			SO			
pas de ressauts successifs dans une pente			SO			
<b>Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants</b>			SO			
<b>Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire</b>						
emplacements			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
dimensions : diamètre 1,50 m			SO			
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>						
emplacements			SO			
Dimensions			SO			
<b>Espaces d'usage</b>						
devant chaque équipement ou aménagement			SO			
Dimensions : 0.80 m x 1.30 m			SO			
<b>Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue</b>			SO			
<b>Trous en sol : diamètre ou largeur &lt; 2 cm</b>			SO			
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>						
Hauteur libre $\geq 2,20$ m			SO			
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			SO			
<b>Protection si rupture de niveau <math>\geq 0,40</math> m à moins de 0,90 m du cheminement</b>			SO			
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>			SO			
<b>Volée d'escalier de 3 marches ou plus :</b>						
Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m			SO			
Hauteur des marches $\leq 16$ cm			SO			
Giron des marches $\geq 28$ cm			SO			
Mains courantes						
<i>de chaque côté</i>			SO			
<i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>			SO			
<i>continue rigide et facilement préhensible</i>			SO			
<i>dépassant les premières et les dernières marches</i>			SO			
<i>différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel</i>			SO			
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche			SO			
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>Volée d'escalier de moins de 3 marches :</b>						

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche			SO			
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissants</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement</b>			SO			
<b>3 - PLACES DE STATIONNEMENT</b>				Existant non modifié		
<b>2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places</b>			SO			
<b>Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment</b>			SO			
<b>Caractéristiques dimensionnelles et atteinte</b>						
Largeur ≥ 3,30 m			SO			
Espace horizontal au dévers de 2% près			SO			
Raccordement au cheminement d'accès						
<i>Ressaut ≤ 2 cm</i>			SO			
<i>Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près</i>			SO			
Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes						
<i>Bornes visibles directement du poste de contrôle ou</i>			SO			
<i>Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels</i>			SO			
<i>Et visiophonie</i>			SO			
Sortie en fauteuil des places « boxées »			SO			
<b>Repérage horizontal et vertical des places</b>						
signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public			SO			
Signalisation des croisements véhicules/piétons :						
<i>éveil de vigilance des piétons</i>			SO			
<i>signalisation vers les conducteurs</i>			SO			
<b>4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC</b>						
<b>Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible</b>			SO	Existant non modifié		
<b>Entrée principale facilement repérable</b>			SO	Existant non modifié		
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale</b>			SO	Existant non modifié		
<b>Dispositifs d'accès au bâtiment :</b>				Existant non modifié		

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
facilement repérable			SO			
signal sonore et visuel			SO			
<b>Système de communication et dispositif de commande manuelle :</b>						
A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil			SO			
Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m			SO			
<b>Contrôle d'accès et de sortie :</b>						
visualisation directe du visiteur par le personnel ou			SO			
visiophone			SO			
<b>Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public</b>	R					
<b>5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES</b>						
<b>Largeur <math>\geq 1,40</math> m</b>		NR		En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de circulation $< 1,20$ m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2	501	
<b>Rétrécissements ponctuels <math>\geq 1,20</math> m</b>			SO			
<b>Dévers <math>\leq 2</math> cm</b>	R					
<b>Pentes :</b>				absence de pente dans le bâtiment		
pente $\leq 4\%$			SO			
pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m			SO			
pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi			SO			
pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi			SO			
pente $> 10\%$ : interdite			SO			
paliers de repos en haut et en bas de chaque pente			SO			
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>						
1,20 x 1,40 m			SO			
paliers horizontaux au dévers près			SO			
<b>Seuils et ressauts</b>						
$\leq 2$ cm (ou 4 cm si pente $< 33\%$ )			SO			
arrondis ou chanfreinés			SO			
pas d'âne interdits			SO			
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>						



Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
Emplacements	R					
Dimensions		NR		En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de l'aire de manœuvre de porte < 1,20m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2	502	
<b>Espaces d'usage</b>						
devant chaque équipement ou aménagement	R					
Dimensions : 0,80m x 1,30m	R					
<b>Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue</b>	R					
<b>Trous en sol : diamètre ou largeur ≤ 2 cm</b>	R					
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>						
Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement			SO			
Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm			SO			
<b>Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m</b>			SO			
<b>Protection des espaces sous escaliers</b>			SO			
<b>Marches isolées :</b>						
Si trois marches ou plus :						
Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m			SO			
Hauteur des marches ≤ 16 cm			SO			
Giron des marches ≥ 28 cm			SO			
Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute			SO			
Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche			SO			
<b>Nez de marches :</b>						
De couleur contrastée			SO			
Non glissant			SO			
Sans débord excessif			SO			
<b>Une main courante :</b>						
de chaque coté			SO			
hauteur entre 0,80 et 1,00 m			SO			
continue rigide et facilement préhensible			SO			
dépassant les premières et les dernières marches			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>			SO			
Si moins de 3 marches :						
<i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i>			SO			
<i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i>			SO			
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>			SO			
<i>Non glissant</i>			SO			
<i>Sans débord excessif</i>			SO			
<b>6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES</b>						
<b>Obligation d'ascenseur</b>			SO			
<b>Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement</b>						
Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m			SO	Existant non modifié		
Hauteur des marches $\leq 16$ cm			SO	Existant non modifié		
Giron des marches $\geq 28$ cm			SO	Existant non modifié		
Mains courantes						
<i>de chaque côté</i>			SO	Existant non modifié		
<i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>			SO	Existant non modifié		
<i>continue, rigide et facilement préhensible</i>			SO	Existant non modifié		
<i>dépassant les premières et dernières marches</i>	R					
<i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>	R					
<i>Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute</i>	R					
<i>Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches</i>	R					
Nez de marches :						
<i>De couleur contrastée</i>	R					
<i>Non glissant</i>			SO	Existant non modifié		
<i>Sans débord excessif</i>			SO	Existant non modifié		
<b>Ascenseurs</b>				sans objet		
Tous les ascenseurs doivent être accessibles			SO			
Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis			SO			
commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil			SO			

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap			SO			
munis d'un dispositif permettant de prendre appui			SO			
permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme			SO			
<b>Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite</b>						
dérogation obtenue		NR		Avis de la commission d'accessibilité sur EPMP non transmis	601	
conformes aux normes les concernant	R					
d'usage permanent	R					
<b>7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINÉS MÉCANIQUES</b>				sans objet		
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur			SO			
Mains courantes accompagnant le mouvement			SO			
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée			SO			
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis			SO			
Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel			SO			
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques			SO			
<b>8 - REVÊTEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>						
<b>Tapis</b>						
dureté suffisante	R					
pas de ressaut ≥ 2 cm	R					
<b>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration</b>						
conforme à la réglementation en vigueur ou			SO			
aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol			SO			
<b>9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>						
Dimensions des sas			SO	Existant non modifié		
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier		NR		En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant la largeur de l'aire de manœuvre de porte < 1,20m au droit de l'accès au local vestiaire 3 et professeur 2	901	
<b>Largeur des portes principales et des portiques</b>						
0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes	R					

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes.			SO	Existant non modifié		
1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux			SO	Existant non modifié		
0,80 m pour les portiques de sécurité			SO			
<b>Poignées des portes</b>						
facilement préhensibles	R					
extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes sanitaires, douches et cabines non adaptés)	R					
<b>Effort pour ouvrir une porte ≥ 50 N</b>	R					
<b>Portes vitrées repérables</b>			SO	Existant non modifié		
<b>Portes à ouverture automatique :</b>						
Durée d'ouverture réglable			SO			
Détection des personnes de toutes tailles			SO			
<b>Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique</b>			SO			
<b>Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé</b>			SO			
<b>10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>						
<b>Si existence d'un point d'accueil :</b>						
Au moins un accessible.			SO			
Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert			SO			
Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis			SO			
<b>Equipements divers accessibles au public</b>						
au moins 1 équipement par type aménagé	R					
espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement	R					
commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler						
$0,90\text{ m} \leq H \leq 1,30\text{ m}$	R					
Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier						
<i>face supérieure ≤ à 0,80 m</i>	R			bar		
<i>vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)</i>	R			bar		
Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique			SO			
<b>Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores</b>			SO			
<b>11 - SANITAIRES</b>						

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Cabinets aménagés :</b>						
au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	R					
aux mêmes emplacements que les autres	R					
séparés H/F si autres sanitaires séparés	R					
<b>1 lavabo accessible par groupe de lavabos</b>	R					
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :</b>						
Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte	R					
Dimensions : diamètre 1,50 m	R					
<b>Aménagements intérieurs des cabinets :</b>						
dispositif permettant de refermer la porte	R					
espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m	R					
hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m	R					
lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m	R					
barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol	R					
barre d'appui supportant le poids d'une personne	R					
commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	R					
<b>Lavabos accessibles</b>						
vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)			SO			
<b>Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi</b>	R					
<b>Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs</b>	R					
<b>12 - SORTIES</b>						
<b>Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours</b>			SO	Existant non modifié		
<b>13 - ECLAIRAGE</b>						
<b>Valeurs d'éclairement</b>						
20 lux pour les cheminements extérieurs			SO	Existant non modifié		
200 lux aux postes d'accueil			SO	Existant non modifié		
100 lux pour les circulations horizontales			SO	Existant non modifié		
150 lux pour les escaliers et équipements mobiles			SO	Existant non modifié		
50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement			SO			
20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes)			SO			
<b>Eblouissement / Reflet</b>			SO	Existant non modifié		

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Durée de fonctionnement des éclairages temporisés</b>			SO			
<b>Extinction doit être progressive si éclairage est temporisé</b>			SO			
<b>Eclairages par détection de présence</b>			SO			
<b>14 - INFORMATION ET SIGNALISATION</b>						
<b>Cheminements extérieurs</b>				Existant non modifié		
Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements			SO			
Repérage des parois vitrées			SO			
Passage piétons			SO			
<b>Accès à l'établissement et accueil</b>				Existant non modifié		
Repérage des entrées			SO			
Repérage du système de contrôle d'accès			SO			
<b>Accueils sonorisés :</b>						
Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire			SO			
Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique			SO			
Signalisation de la boucle par un pictogramme			SO			
<b>Circulations intérieures :</b>				Existant non modifié		
Éléments structurants du cheminements repérables			SO			
Repérage des parois et portes vitrés			SO			
Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur			SO			
Dans le cas des équipement mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible			SO			
<b>Équipements divers</b>				Existant non modifié		
Signalisation du point d'accueil, du guichet			SO			
Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage			SO			
Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile			SO			
<b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3.</b>				Existant non modifié		
Visibilité (localisation du support, contrastes)			SO			
Lisibilité (hauteur des caractères)			SO			
Compréhension (pictogrammes)			SO			
<b>15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>						

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
<b>Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50</b>		NR		Places PMR en partie haute des gradins en attente de l'avis de la commission d'accessibilité	1501	
<b>Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal</b>			SO			
<b>Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m</b>	R					
<b>Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement</b>	R					
<b>Réparties en fonction des différentes catégories de places</b>			SO			
<b>16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL</b>						
<b>Nombre de chambres adaptées</b>						
1 si moins de 21 chambres ou			SO			
1 + 1 par tranche de 50 ou			SO			
toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur			SO			
<b>Caractéristiques des chambres adaptées</b>						
espace de rotation Ø 1,50 m			SO			
0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du lit et 0,90 m au pied du lit			SO			
hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm			SO			
<b>Cabinet de toilette :</b>						
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée			SO			
toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur			SO			
espace de rotation diamètre 1,50 m			SO			
douche accessible avec barre d'appui			SO			
<b>Cabinet d'aisance accessible :</b>						
1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée			SO			
tous si personnes âgées ou à mobilité réduites			SO			
espace d'usage 0,80 x 1,30 m			SO			
barre d'appui			SO			
<b>Pour toutes les chambres</b>						
1 prise de courant à proximité du lit			SO			
1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne			SO			
N° de la chambre en relief sur la porte			SO			
<b>17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES</b>						
<b>Cabines</b>						

Etablissement recevant du public	Constat			Commentaires	n° du commentaire	CP
Points examinés						
au moins 1 cabine aménagée			SO			
au même emplacement que les autres cabines			SO			
cheminement accessible jusqu'à la cabine			SO			
cabines séparées H/F si autres cabines séparées			SO			
espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m			SO			
siège			SO			
dispositif d'appui en position debout			SO			
<b>Douches</b>						
au moins 1 douche aménagée		NR		En attente de l'avis de la commission d'accessibilité sur la demande de dérogation concernant le diamètre de retournement <1,50m dans les douches des vestiaires	1701	
au même emplacement que les autres douches	R					
cheminement accessible jusqu'à la douche	R					
douches séparées H/F si autres douches séparées	R					
espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche	R					
siphon de sol	R					
siège	R					
dispositif d'appui en position debout	R					
équipements divers utilisables en position assis	R					
<b>18 - CAISSES DE PAIEMENT</b>						
<b>Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses</b>			SO			
<b>Une caisse adaptée par tr. de 20</b>			SO			
<b>Répartition uniforme des caisses adaptées</b>			SO			
<b>Caractéristiques des caisses adaptées</b>			SO			
<b>Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m</b>			SO			
<b>Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes</b>			SO			