



**Agence Construction Mulhouse**

Bureau de COLMAR  
10 Place du Capitaine DREYFUS  
68000 COLMAR  
Tél. : 03.89.41.50.51  
Fax : 03.89.41.75.21  
E-mail : cconstruction.colmar@socotec.com

VILLE DE COLMAR  
1 PLACE DE LA MAIRIE  
BP 50528  
68021 COLMAR

**Attestation de Vérification de l'Accessibilité aux Personnes Handicapées**

**HANDCO OFFICE DU TOURISME SITUÉ DANS LE BATIMENT  
CONTENANT LA SALLE EVENEMENTIELLE  
MUSEE UNTERLINDEN**

- ▶ Date : 30/06/2015
- ▶ Dossier Socotec n° : 11680CAH1382/001
- ▶ Référence du rapport : 1168A/15/386

*Vous avez fait appel à nos services et nous vous en remercions.*

*Pour tout complément d'information, votre interlocuteur Socotec est à votre disposition.*

5.5.1.0.  
(5 5 1)

- ▶ Responsable d'affaire : Rachid BYOUD

- ▶ Copies :
  - VILLE DE COLMAR [MM STEIDL ET BIGNOSSE] (antoine.steidl@ville-colmar.com)  
1 PLACE DE LA MAIRIE  
BP 50528  
68021 COLMAR
  - DOMIAL DDI68 [Mr GABAGNOU] (mgabagnou@domial.fr)  
35 rue des Fabriques  
BP 20168  
68702 CERNAY Cedex
  - HERZOG & DE MEURON [M. CAETANO] (a.caetano@herzogdemeuron.com)  
RHEINSCHANZE 6  
CH4056 BASEL



**SOCOTEC**

**Agence Construction Mulhouse**

Bureau de COLMAR

10 Place du Capitaine DREYFUS

68000 COLMAR

Tél. : 03.89.41.50.51

Fax : 03.89.41.75.21

E-mail : cconstruction.colmar@socotec.com

**ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE  
L'ACCESSIBILITÉ  
AUX PERSONNES HANDICAPÉES**

**Construction ou création d'établissement recevant du  
public (ERP) soumis à permis de construire**

(Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007)

Contrat n° : 11680CAH1382/001

Rapport n° : 1168A/15/386

Date : 30/06/2015

*À transmettre par le maître de l'ouvrage à l'autorité administrative ayant délivré le permis de construire et au maire dans les 30 jours suivant l'achèvement des travaux et délivrée par un contrôleur technique ou un architecte au maître de l'ouvrage en application des articles L.111-7-4 et R. 111-19-21 à R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation.*

Je soussigné Rachid BYOUD de la société SOCOTEC, en qualité de :

☒ organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments.

☐ architecte soumis à l'article 2 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et n'ayant pas signé la demande de permis de construire relative à la présente opération

atteste que par contrat de vérification technique n°11680CAH1382/001 en date du 04/01/2010, la société VILLE DE COLMAR, maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :

**HANDCO OFFICE DU TOURISME SITUÉ DANS LE BATIMENT CONTENANT LA SALLE  
EVENEMENTIELLE - MUSEE UNTERLINDEN**

Réf. du PC : PC 066 11 R0080

Date du dépôt de demande de PC : / /

Date du PC : / /

Modificatifs éventuels

a confié, à SOCOTEC, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments et équipements ou locaux séparés : 1 bâtiment - limité à l'office du tourisme

**Ce document comporte 15 pages, y compris la page de garde**

• Règles en vigueur considérées :

- ☒ Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés
- ☒ Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

• Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :

• Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 30/06/2015, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi :

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (voir commentaire général CG01 page 3)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions contraires au respect des règles d'accessibilité applicable (\*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

Date : 30/06/2015

Rachid BYOUD

Chargé de l'affaire



Commentaires généraux

CG01	Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires.
------	---

Récapitulatif des commentaires particuliers

	<b>1. Généralités:</b>
CP101	La présente attestation de respect des règles d'accessibilité est relative à la zone office du tourisme. Les cheminements extérieurs sont hors marché de travaux. L'établissement est accessible de plain pied et est réalisé sur un seul niveau. L'effectif du public reçu est de 16 personnes et celui du personnel de 4 personnes.
	<b>2. Cheminements extérieurs:</b>
	<b>3. Places de stationnement:</b>
	<b>4. Accès au(x) bâtiments(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public:</b>
	<b>5. Circulations intérieures horizontales:</b>
	<b>6. Circulations intérieures verticales:</b>
	<b>7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques:</b>
	<b>8. Revêtements de sols, murs et plafonds:</b>
	<b>9. Portes, portiques et sas:</b>
	<b>10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:</b>
	<b>11. Sanitaires:</b>
	<b>12. Sorties:</b>
	<b>13. Eclairage:</b>
	<b>14. Information et signalisation:</b>
	<b>15. Etablissements recevant du public assis:</b>
	<b>16. Etablissements comportant des locaux à sommeil:</b>
	<b>17. Etablissements avec douches ou cabines:</b>
	<b>18. Caisses de paiement:</b>



Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
<b>1. Généralités</b>			
Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté			CP101
<b>2. Cheminements extérieurs:</b>		Hors marché de travaux	
Généralités:			
➤ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès du terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment:			
➤ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment:			
➤ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs:			
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement:			
Largeur >= 1,40 m:			
Rétrécissements ponctuels >= 1,20 m:			
Dévers <= 2%:			
Pentes:			
➤ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant:			
➤ Pente <= 4%:			
➤ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m:			
➤ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi:			
➤ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi:			
➤ Pente > 10% interdite:			
➤ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente:			
Caractéristiques des paliers de repos:			
➤ 1,20 x 1,40 m:			
➤ Paliers horizontaux au dévers près:			
Seuils et ressauts:			
➤ <= 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%):			
➤ Arrondis ou chanfreinés:			
➤ Distance entre 2 ressauts >=2,50m:			
➤ Pas de ressauts successifs dans une pente:			
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants:			
Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour aux points de choix d'itinéraire:			
➤ Emplacements:			
➤ Dimensions : Diamètre 1,50 m:			
Espaces de manoeuvre de porte:			
➤ Emplacements:			
➤ Dimensions:			
Espaces d'usage:			
➤ Devant chaque équipement ou aménagement:			
➤ Dimensions 0,80x1,30m:			

Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue:			
Trous en sol : Diamètre ou largeur <= 2 cm:			
Cheminement libre de tout obstacle:			
➤ Hauteur libre >= 2,20 m:			
➤ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm:			
Protection si rupture de niveau >= 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement:			
Protection des espaces sous escaliers:			
Volée d'escalier de 3 marches ou plus:			
➤ Largeur entre mains courantes >= 1,20m:			
➤ Hauteur des marches <= 16 cm:			
➤ Giron des marches >= 28 cm:			
➤ Mains courantes:			
• De chaque côté:			
• Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:			
• Continue, rigide et facilement préhensible:			
• Dépassant les premières et dernières marches:			
• Différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel:			
➤ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:			
➤ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			
➤ Nez de marches:			
• De couleur contrastée:			
• Non glissant:			
• Sans débord excessif:			
Volée d'escalier de moins de 3 marches:			
➤ Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:			
➤ Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			
➤ Nez de marches:			
• De couleur contrastée:			
• Non glissant:			
• Sans débord excessif:			
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement:			
<b>3. Places de stationnement:</b>		Hors marché de travaux	
2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places:			
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment:			
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte:			
➤ Largeur >= 3,30 m:			
➤ Espace horizontal au dévers de 2% près:			
➤ Raccordement au cheminement d'accès:			



Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
• Ressaut <= 2 cm:			
• Sur 1,40 m à partir de la place, cheminement horizontal au dévers près:			
➤ Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes:			
• Bornes visibles directement du poste de contrôle:			
• ou			
• Signaux liés au fonctionnement du dispositifs: sonores et visuels:			
• ET visiophonie:			
➤ Sortie en fauteuil des places boxées:			
Repérage horizontal et vertical des places:			
➤ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public:			
➤ Signalisation des croisements véhicules/piétons:			
• Eveil de vigilance des piétons:			
• Signalisation vers les conducteurs:			
<b>4. Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public:</b>			
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible:	R		
Entrée principale facilement repérable:	R		
Espace de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour devant l'entrée principale:	R		
Dispositifs d'accès au bâtiment:		SO	Dispositif de communication avec l'accueil prévu au PC supprimé.
➤ Facilement repérables:			
➤ Signal sonore et visuel:			
Système de communication et dispositif de commande manuelle:			
➤ A plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil:	R		
➤ Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m:	R		
Contrôle d'accès et de sortie:		SO	
➤ Visualisation directe du visiteur par le personnel:			
➤ Visiophone:			
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public:	R		
<b>5. Circulations intérieures horizontales:</b>			
Largeur >= 1,40 m:	R		
Rétrécissements ponctuels >= 1,20 m:	R		
Dévers <= 2%:	R		
Pentes:	R		1 seule des 2 rampes est conforme
➤ Pente <= 4%:			
➤ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10m:			
➤ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi:			
➤ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi:			
➤ Pente > 10% interdite:			

Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
➤ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente:			
Caractéristiques des paliers de repos:			
➤ 1,20 x 1,140m:	R		
➤ Paliers horizontaux au dévers près:	R		
Seuils et ressauts:	R		
➤ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%):			
➤ Arrondis ou chanfreinés:			
➤ Pas d'âne interdits:			
Espaces de manoeuvre de porte:			
➤ Emplacements:	R		
➤ Dimensions:	R		
Espaces d'usage:			
➤ Devant chaque équipement ou aménagement:	R		
➤ Dimensions 0,80x1,30m:	R		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue:	R		
Trous en sol : Diamètre ou largeur ≤ 2 cm:	R		
Cheminement libre de tout obstacle:	R		
➤ Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement:	R		
➤ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm:	R		
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m:	R		
Protection des espaces sous escaliers:		SO	
Marches isolées:			
➤ Si trois marches ou plus:			
• Largeur entre mains courantes ≥ 1,20m:	R		
• Hauteur des marches ≤ 16 cm:	R		
• Giron des marches ≥ 28 cm:	R		
• Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:	R	Appel de vigilance adapté au lieu ( palier de 1.40m de largeur)	
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			
• Nez de marches:			
• De couleur contrastée:	R	Contraste effectué par bouchardage provoquant une différence de couleur.	
• Non glissant:	R		
• Sans débord excessif:	R		
• Mains courantes:			
• De chaque côté:	R		
• Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:	R		
• Continue, rigide et facilement préhensible:	R		
• Dépassant les premières et dernières marches:	R		
• Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel:	R		



Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
➤ Si moins de 3 marches:	SO		
• Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute:			
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche:			
• Nez de marches:			
• De couleur contrastée:			
• Non glissant:			
• Sans débord excessif:			
<b>6. Circulations intérieures verticales:</b>	SO		
Obligation d'ascenseur:			
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement:			
➤ Largeur entre mains courantes >= 1,20m:			
➤ Hauteur des marches <= 16 cm:			
➤ Giron des marches >= 28 cm:			
➤ Mains courantes:			
• De chaque côté:			
• Hauteur entre 0,80 et 1,00 m:			
• Continue, rigide et facilement préhensible:			
• Dépassant les premières et dernières marches:			
• Différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel:			
➤ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute:			
➤ Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches:			
➤ Nez de marches:			
• De couleur contrastée:			
• Non glissant:			
• Sans débord excessif:			
Ascenseurs:			
➤ Tous les ascenseurs doivent être accessibles:			
➤ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis:			
➤ Commande à plus de 40cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil:			
➤ Conformés à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap:			
➤ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui:			
➤ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme:			
➤ Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite:			

Établissements recevant du public Points examinés	Constat			Commentaires	n° de commentaire
• Dérogation obtenue:					
• Conformes aux normes les concernant:					
• D'usage permanent:					
<b>7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques:</b>			<b>SO</b>		
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur:					
Mains courantes accompagnant le mouvement:					
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée:					
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis:					
Départ et arrivée signalés par contraste de couleur ou de lumière:					
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis roulant et plan incliné mécanique:					
<b>8. Revêtements de sols, murs et plafonds:</b>					
Tapis:			<b>SO</b>		
➤ Dureté suffisante:					
➤ Pas de ressaut $\geq 2$ cm:					
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration:					
➤ Conforme à la réglementation en vigueur:					
➤ Aire d'absorption équivalente $\geq 25\%$ de la surface au sol:				<p>Les règles d'accessibilité imposent une correction acoustique pour les espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public.</p> <p>L'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25% de la surface.</p> <p>Avec une surface de faux plafond de 24 m<sup>2</sup> possédant un alphaw de 0.7, l'article 9 de l'A du 1er août 2006 n'est pas respecté.</p> <p>Cette disposition devra être respectée pour la Handco finale établie pour l'ensemble du musée (Groupement d'établissement)</p>	
<b>9. Portes, portiques et sas:</b>	<b>R</b>				
Dimensions des sas:	<b>R</b>				
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier:	<b>R</b>				
Largeur des portes principales et des portiques:					
➤ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes:	<b>R</b>				
➤ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant plus de 99 personnes:			<b>SO</b>		
➤ 1 vantail $\geq 0,90$ m pour les portes à 2 vantaux:			<b>SO</b>		
➤ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés:	<b>R</b>				
Poignées des portes:					
➤ Facilement préhensibles:	<b>R</b>				
➤ Extrémité à plus de 40 cm d'un angle	<b>R</b>				



Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptées):			
Effort pour ouvrir une porte <= 50 N:	R		
Portes vitrées repérables:	R		
Portes à ouverture automatique:		SO	
➤ Durée d'ouverture réglable:			
➤ Détection des personnes de toutes tailles:			
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique:		SO	
Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté:		SO	
<b>10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:</b>	R		
Si existence d'un point d'accueil:			
➤ Au moins un accessible:	R		
➤ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert:	R		
➤ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis:			
Équipements divers accessibles au public:	R		
➤ Au moins 1 équipement par type aménagé:	R		
➤ Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement:	R		
➤ Commandes manuelles et fonctions voir, lire, entendre, parler:		SO	
• 0,90 <= H <= 1,30 m:			
➤ Élément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier:			
• Face supérieure <= à 0,80 m:	R		
• Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP):	R		
➤ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique:		SO	
Panneaux d'affichage instantanée relayant les informations sonores:		SO	
<b>11. Sanitaires:</b>			
Cabinets aménagés:			
➤ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires:	R		
➤ Aux mêmes emplacements que les autres:	R		
➤ Séparés H/F si autres sanitaires séparés:	R		
1 lavabo accessible par groupe de lavabos:		Avis suspendu en l'attente de l'avis définitif de la commission. Dans chaque sanitaire 1 des 2 lavabos réalisés doit être accessible et conforme aux règles.	
Espaces de manoeuvre avec possibilité de 1/2 tour:			
➤ Emplacement: dans le cabinet ou devant la porte:	R		
➤ Dimensions : Diamètre 1,50 m:	R		
Aménagements intérieurs des cabinets:			

Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
➤ Dispositif permettant de refermer la porte:	SO		
➤ Espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30m:	R		
➤ Hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50m:	R		
➤ Lave-mains accessible d'une hauteur <=0,85 m:	R		
➤ Barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80m du sol:	R		
➤ Barre d'appui supportant le poids d'une personne:	R		
➤ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable:	R		
Lavabos accessibles:			
➤ Vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30m (HxLxP):		Avis suspendu en l'attente de l'avis définitif de la commission. Dans chaque sanitaire 1 des 2 lavabos réalisés doit posséder un vide en dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30m (HxLxP).	
Accessoires divers - porte-savon, sèche-linge, etc. à 1,30 m maxi:	R		
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs:	SO		
<b>12. Sorties:</b>	R		
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours:	R		
<b>13. Eclairage:</b>			
Valeurs d'éclairage:			
➤ 20 lux pour les cheminements extérieurs:			
➤ 200 lux aux postes d'accueil:	R		
➤ 100 lux pour les circulations horizontales:	R		
➤ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles:	SO		
➤ 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement:	SO		
➤ 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes):	SO		
➤ Eblouissement / reflet:		La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position " debout " comme " assis "	
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés:	SO		
Extinction doit être progressive si éclairage temporisé:	SO		
Éclairages par détection de présence:	R		
<b>14. Information et signalisation:</b>			
Cheminements extérieurs:			
➤ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements:			
➤ Repérage des parois vitrées:			
➤ Passage piétons:			
Accès à l'établissement et accueil:			
➤ Repérage des entrées:	R		



Établissements recevant du public Points examinés	Constat			Commentaires	n° de commentaire
➤ Repérage du système de contrôle d'accès:			SO		
Accueils sonorisés:			SO		
➤ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire:					
➤ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique:					
➤ Signalisation de la boucle par un pictogramme:					
Circulations intérieures:					
➤ Eléments structurants du cheminements repérables:	R				
➤ Repérage des parois et portes vitrés:			SO		
➤ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur:			SO		
➤ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible:			SO		
Equipements divers:					
➤ Signalisation du point d'accueil, du guichet:	R				
➤ Equipements et mobilier repérables par contraste visuel ou tactile:	R				
➤ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile.:			SO		
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3:					
➤ Visibilité (localisation du support, contrastées):				Les informations doivent être regroupées. Les supports d'information doivent répondre aux exigences suivantes : - être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; - permettre une vision et une lecture en position " debout " comme en position " assis " ; - être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel ; - s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne malvoyante de s'approcher à moins de 1 m.	
➤ Lisibilité (hauteur des caractères):				Les informations données sur ces supports doivent répondre aux exigences suivantes : - être fortement contrastées par rapport au fond du support ; - la hauteur des caractères d'écriture doit être proportionnée aux circonstances : elle dépend notamment de l'importance de l'information délivrée, des dimensions du local et de la distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage en fonction de ces éléments. Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d'écriture ne peut en aucun cas être inférieure à : - 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation;	

Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
➤ Compréhension (pictogrammes):		- 4,5 mm sinon. La signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes. Lorsqu'ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés s'impose.	
<b>15. Etablissements recevant du public assis:</b>	<b>SO</b>		
Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr.de 50:			
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal:			
Dimension de l'emplacement: 0,80 x 1,30m:			
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement:			
Réparties en fonction des différentes catégories de places:			
<b>16. Etablissements comportant des locaux à sommeil:</b>	<b>SO</b>		
Nombre de chambres adaptées:			
➤ 1 si moins de 21 chambres:			
➤ 1 + 1 par tr. de 50:			
➤ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur:			
Caractéristiques des chambres adaptées:			
➤ Espace de rotation Diamètre 1,50 m:			
➤ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20m au pied du lit ou 1,20m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90m au pied du lit:			
➤ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol 40 à 50cm:			
Cabinet de toilette:			
➤ Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée:			
➤ Toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur:			
➤ Espace de rotation Diamètre 1,50 m:			
➤ Douche accessible avec barre d'appui:			
Cabinet d'aisance accessible:			
➤ Au moins un accessible depuis chaque chambre adaptée:			
➤ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur:			
➤ Espace d'usage de 0,80x1,30m:			
➤ Barre d'appui:			
Pour toutes les chambres:			
➤ 1 prise de courant à proximité du lit:			
➤ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne:			
➤ N° de la chambre en relief sur la porte:			
<b>17. Etablissements avec douches ou cabines:</b>	<b>SO</b>		
Cabines:			
➤ Au moins 1 cabine aménagée:			
➤ Au même emplacement que les autres cabines:			
➤ Cheminement accessible jusqu'à la			



ATTESTATION DE VÉRIFICATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES  
DOSSIER : 11680CAH1382/001 HANDCO OFFICE DU TOURISME SITUÉ DANS LE BATIMENT  
CONTENANT LA SALLE EVENEMENTIELLE - MUSEE UNTERLINDEN11680CAH1382/001



Établissements recevant du public Points examinés	Constat	Commentaires	n° de commentaire
cabine:			
➤ Cabines séparées H/F si autres cabines séparées:			
➤ Espace de manoeuvre avec possibilité de demi tour Diamètre 1,50 m:			
➤ Siège:			
➤ Dispositif d'appui en position debout:			
Douches:			
➤ Au moins 1 douche aménagée:			
➤ Au même emplacement que les autres douches:			
➤ Cheminement accessible jusqu'à la douche:			
➤ Douches séparées H/F si autres douches séparées:			
➤ Espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche:			
➤ Siphon de sol:			
➤ Siège:			
➤ Dispositif d'appui en position debout:			
➤ Equipements divers utilisables en position assis:			
<b>18. Caisses de paiement:</b>	<b>SO</b>		
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses:			
1 caisse adaptées par tr. de 20:			
Répartition uniforme des caisses adaptées:			
Caractéristiques des caisses adaptées:			
Cheminement d'accès aux caisses adaptées >= 0,90m:			
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes:			






**Agence Construction Mulhouse**

Bureau de COLMAR  
10 Place du Capitaine DREYFUS  
68000 COLMAR  
Tél. : 03.89.41.50.51  
Fax : 03.89.41.75.21  
E-mail : cconstruction.colmar@socotec.com

Mairie de Colmar	
Direction Générale des Services Techniques	
Entré le	
25 JUIN 2015	
Plans	Copie

VILLE DE COLMAR  
1 PLACE DE LA MAIRIE  
BP 50528  
68021 COLMAR



Ce document comporte 2 pages.

18/06/2015

Références : **1168A/15/355**  
Dossier : **11680CAH138**  
**2/001**  
Affaire : **COLMAR EXTENSION MUSEE**  
**UNTERLINDEN**  
Missions confiées : **L + PS + SEI + F + PHA + TH + HAND +**  
**BRD + GTB + ENV + HYSA + PV**

Pilote : **Delphine REYDON**

Signature :



Copies :  
SPIE EST [M. KELLER] (j.keller@spie.com)  
AXIMA [MME BOISNEAU] (cvc-mulhouse.exe@aximaseitha-gdfsuez.com)  
GRAF [M. RIESTER] (info@graf-sa.com)  
WEREY Plâtre et Staff (info@werey.com)  
HUNSINGER [M. HALTER] (jean-michel.halter@hunsinger.fr)

Messieurs,

Les travaux relatifs à l'affaire citée en références sont en voie d'achèvement.

Dans les jours précédant l'ouverture au public, la Commission de Sécurité va procéder à la " Visite de Réception " de l'établissement. Avant cette visite, notre " Rapport de Vérifications Réglementaires Après Travaux " doit être fourni à la Commission, accompagné des procès verbaux justifiant les performances des matériaux ou matériels mis en œuvre sur le chantier.

En l'absence de ces documents, la Commission de Sécurité peut refuser de délivrer l'avis favorable nécessaire à l'ouverture du l'établissement.

Aussi nous insistons donc pour que, les procès-verbaux nous soient adressés sans tarder, accompagnés de l'attestation de mise en œuvre ci-jointe, dûment complétée.

Dans cette attente et restant à votre disposition,

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

P.J.- Attestation de mise en oeuvre

## ATTESTATION DE MISE EN ŒUVRE

→ CHANTIER : 11680CAH1382/001 COLMAR EXTENSION MUSEE UNTERLINDEN

→ ENTREPRISE :

Dénomination commerciale des éléments mis en œuvre	Localisation	Résistance au feu ou Réaction au feu	Pièces justificatives (à joindre)		
			Laboratoire	N° PV ou N° Admission NF	Date de limite de validité

NOUS CERTIFIONS QUE NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE LES MATERIAUX OU ELEMENTS DE CONSTRUCTION SELON LES NORMES EN VIGUEUR ET CONFORMEMENT AUX PIECES JUSTIFICATIVES. **DATE :**  
**NOM ET SIGNATURE DU REPRESENTANT DE L'ENTREPRISE**

**Cachet de l'entreprise**